

**Wykonanie remontu części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w miejscowości Piekiełnik**

Znak pisma: RB.16.37.p12.2020

Czarny Dunajec 13.03.2020r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**Dotyczy: Przetarg: Wykonanie remontu części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w miejscowości Piekiełnik.**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

Proszę o korektę w załączniku nr 11 – przedmiary w części budowlanej i elektrycznej, ponieważ większość ścian i sufitów części remontowanej budynku wykonana jest z żelbetu monolitycznego co ma wpływ na zwiększenie nakładów robocizny w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiary w części budowlanej obejmują wykonanie robót w podłożu żelbetowym w części elektrycznej należy przyjąć nakłady dotyczące podłoża żelbetowych.

Zapytanie nr 2


Pozycja 2.20, 3.21, 4.20 Proszę o określenie grubości izolacji poziomej wykonanej ze Styropianu EPS lub XPS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyjąć zgodnie z przedmiarem STK EPS T gr 5 cm.

Zapytanie nr 3

Poz. 8.61 Proszę o rysunek lub szkic z wymiarami – do wykonania kabin W.C.

Odpowiedź Zamawiającego:



**Wykonanie remontu części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w miejscowości
Piekielnik**

Zapytanie nr 4

Pzycja 8.70, 8.71, 8.72 – proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane pojemniki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pojemniki należy wykonać ze stali szcztokowanej.

Wyjaśnienie:

Podane w zapytaniach przez oferenta numery pozycji kosztorysowych (tj. w zapytaniach nr 2, 3 i 4) nie odpowiadają numerom pozycji przedmiaru robót udostępnionego przez Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego są to indywidualnie nadane numery przez oferenta zadającego te zapytania.

opr. P.Z.

*Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jarończyk*

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl