

PRZEKRÓJ BB 1:50

WIĘŹBA DACHOWA. Przekroje oraz rozstaw elementów podano na rzucie więźby dachowej.
- Łaty drewniane, 5,0 x5,0 cm
- Kontrłaty, 2,5 x5,0 cm
- Krokwie drewniane lite 10 x16 cm
- Słupki 14 x14 cm
- Podwaliny 14 x14 cm
- Platwie 14 x14 cm
- Murłaty 14 x14 cm

RYNNY I RURY SPUSTOWE STALOWE
KOLOR CZARNY RAL 9005
Rynny wykonać jako systemowe z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej dwustronnie.
RYNNY ŚREDNICA 150 MM.
RURA SPUSTOWA ŚREDNICA 100 MM.

PRZEKRÓJ CC 1:50

Pow.do odymiania 23,94 m2. nieżbędna pow. czynna 1,20 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą 130x130 cm o Acz=1,24 pow. czynnej.

Napowietrzanie oddymianej klatki schodowej grawitacyjne
przy pomocy drzwi w ścianie zewnętrznej otwieranych
siłownikami połączonymi ze sterowaniem oddymiania.
Niezbędna powierzchnia napowietrzania 130x130x1,3
Pow. napowietrzania 2,20 m2
Przyjęto drzwi 126 x 222 cm - 2,80 m2
Pow. drzwi 2,80 m2 > od powierzchni napowowietrzania 2,20 m2

Roleta (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa
zewnętrzna o odporności ogniowej EI60
z napędem elektrycznym lub zamkiem topikowym

Wymiana istniejącego docieplenia
/ styropian / na wełnę mineralną skalną
elewacyjną - cała ściana szczytowa.

Roleta (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa
zewnętrzna o odporności ogniowej EI60
z napędem elektrycznym lub zamkiem topikowym

Płyty izolacyjne typu styropian
do izolacji w gruncie gr.10 cm

Izolacja ścian fundamentowych szybu:
izolacja cienkowarstwowa
2 x materiał bitumiczny
Zastosowac materiały
powyższe lub inne tożsame
o analogicznych właściwościach
Membrana kubełkowa

Poz.2.3.

Podłoga w podszybiu:
Wylewka cementowa zbrojona gr.6,0 cm
2x papa termozgrzewalna
Płyta żelbetowa gr.30 cm C20/25
Chudy beton C8/10 gr.10 cm.
Podsypka - Kruszywo stabilizowane gr.15 cm

Podsypka
H=100 cm

PRZEKRÓJ AA 1:50

"A1" Dach nad klatką schodową
Rozwiązanie pokrycia dachu systemowe.
Przekrycie dachu R E 15.
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Powinna być zastosowana papa modyfikowana polimerami, której odkształcalność przy zerwaniu wynosi około 40%
i zachowuje giętkość do temperatury -25oC.
Papa podkładowa termozgrzewalna
Niepalna płyta "OSB" NRO gr. 22 mm
Krokwie drewniane lite 10 x 16 cm

"A" Dach daszka nad wejściem
Blachodachówka gr.0,5 mm ocynkowana z posypką mineralną w kolorze czarnym. Blacha od strony wewnętrznej / od strychu/ winna być zabezpieczona powłoką syntetyczną. Rodzaj blachy: wzór i kolor winien nawiązywać do pokrycia istniejącego na dachach budynku Zakopca Zdrowia. Wzór gont-podobny.
Łata drewniana 50x50 mm C24
Kontrłata drewniana 5X2,5 C24
Folia wysokoparoprzepuszczalna
Krokwie lite drewniane 10x16 cm, w rozstawie 0,9 m.
Klasa C24
Podbitka dachu blachą T35 w kolorze czarnym gr.0,5 mm.

"B" Strop nad I piętrem
Wylewka cementowa gr. 6,0 cm zbrojona siatką
z drutu śr. 6mm
Wełna mineralna gr. 20 cm lambda 0,036 W/mK
Paroizolacja- folia budowlana
Folia paroizolacyjna PE lub paroizolacja np BITalbit S
Płyta żelbetowa gr. 15 cm beton C20/25
Tynk wapienno cementowy 1,5 cm.

"C" Strop nad parterem i nad przyziomem
Podłoga pom. komunikacyjne
Płytki ceramiczne na klej gr. 1,0 cm
Wylewka cementowa gr. 6,0 cm zbrojona siatką
z drutu śr. 6 mm
Styropian EPS 70 gr. 5 cm lambda 0,036 W/mK
Paroizolacja- folia budowlana
Płyta żelbetowa gr. 15 cm beton C20/25,
Tynk wapienno cementowy 1,5 cm.

"D" Przyzom podłoga na gruncie
Podłoga pom. komunikacyjne
Płytki ceramiczne na klej gr. 1,0 cm
Wylewka cementowa zbrojona gr.6,0 cm
1x folia budowlana zbrojona
Styropian EPS 100 gr.15 cm lambda 0,036 W/mK
2x papa termozgrzewalna
1 x malowanie folią w płynie np. Soudal Soudagum
Płyta żelbetowa gr.15 cm C20/25 zbrojona drutem średnicy 8 mm oczka 10x10
Chudy beton C8/10 gr.10 cm.
Podsypka - Kruszywo stabilizowane gr.45 cm

OKAPY DACHU:
Wykończenie blacha trapezowa T35 gr. 0,5 mm kolor ciemno-popielaty na łatach drewnianych 5x5 cm.
W partiach zabezpieczenia dachu p.poż. stosować pod blacha okapu i pod blacha okucia deski czołowej płytę GK np. Nida -Hydro gr. 15 mm.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

Temat:	Zakres prac "Przywrócenie użytkowania (dostosowanie) projektowej ubiegłej pandemicznie pn " ARENE" w budynku Obwodu Zdrowia w Czarnym Dunajcu"
Adres:	Data 01. 2020r
Inwestor:	adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamienic Soltz Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego Czarny Dunajec 34-470
Rodzaj projektu:	Projekt Budowlany.
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ AA, BB, CC
Projektant:	mgr inż.arch. Ewa Oksenicka- upr.GT 1/1 0386/76/X
Opracowanie:	mgr inż. arch.Ewa Oksenicka- upr.MPiKS/0.6/68/2017
Sprawdzający:	mgr inż. arch.Teresa Oksenicka- upr.GAS.KM 6.1/2/88

Skala 1:50 - 1:100 - 1:200 - 1:500 - 1:1000

Nr proj. 357/2020

Nr rysunku 8.

Podpis

Podpis

Podpis