


Pow.do odymiania 23,94 m2, niezbędna pow. czynna 1,20 m2.
Przyjęto kłapę oddymiającą 130x130 cm o Acz=1,24 pow. czynnej.

Napowietrzanie oddymianej klatki schodowej grawitacyjne przy pomocy drzwi w ścianie zewnętrznej otwieranych siłownikami połączonymi ze sterowaniem oddymiania. Niezbędna powierzchnia napowietrzania 130x130x1,3 Pow. napowietrzania 2,20 m2 Przyjęto drzwi 126 x 222 cm - 2,80 m2 Pow. drzwi 2,80 m2 > od powierzchni napowietrzania 2,20 m2



INWENTARYZACJA CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZARNYM DUNAJCU ZOSTAŁA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA PROJEKTU PRZEBUDOWY OBIEKTU NA POTRZEBY REALIZACJI ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. POZOTAŁE DANE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I POGLĄDOWY.

INWENTARYZACJA NIE OBEJMUJE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ OŚRODKA ZDROWIA.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. ARCH. JAN OKOŃSKI 33-300 NOWY SĄCZ UL. GUCWY 9 tel. 018 4427647 okowinskaarch@rtk.net.pl		
Temat	Zadanie pn: "Opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARIMR" w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu"	Data 01. 2020r.
Adres	adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamieniec Dolny	Nr proj.:357/2020
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego2 Czarny Dunajec 34-470	+0,00=668,70mnpm
Rodzaj projektu	Projekt Budowlany	Skala 1:100
Nazwa rysunku	RZUT DACHU	Nr.rysunku 7
Projektant	mgr inż.arch. Jan Okoński upr.GT VI 8386/76/76	Podpis
Opracowanie	mgr inż. arch.Iga Okońska upr.MPOIA/048/2017	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. arch.Teresa Okońska upr.GAS.834/A-113/80	Podpis