ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I PIĘTRA

201	Komunikacja	28,0
202	Pom.biurowe	11,1
203	Komunikacja	5,4
203	Pom. biurowe	17,12
204	Pom. biurowe	22,7
205	Pom. biurowe	20,0
206	Pom. biurowe	26,5
207	Pom. biurowe	18,3
208	Pom. biurowe	16,5
209	Pom,sanitarne	6,4
210	Pom,sanitarne	3,6
211	Pom,gosp.	5,3
212	Komunikacja	5,5
213	Kl. schodowa	8,9
214	Pom,gosp.	3,1
216	Pom. biurowe	10,34

Razem p.u. I piętra 203,30 m2
Klatka schodowa do pom. mieszkalnych
215 | Komunikacja | 5,4
Razem powierzchnie użytkowe GOSP + klatka schodowa
do pom. mieszkalnych w poddaszu użytkowym 209,3 m2

Pow.do odymiania 23,94 m2, niezbędna pow. czynna 1,20 m2.
Przyjęto klapę oddymiającą 130x130 cm o Acz=1,24 pow. czynnej.

Napowietrzanie oddymianej klatki schodowej grawitacyjne przy pomocy drzwi w ścianie zewnętrznej otwieranych siłownikami połączonymi ze sterowaniem oddymiania.
Niezbędna powierzchnia napowietrzania 130x130x1,3
Pow. napowietrzania 2,20 m2
Przyjęto drzwi 126 x 222 cm = 2,80 m2
Pow. drzwi 2,80 m2 > od powierzchni napowietrzania 2,20 m2

POMIESZCZENIA OŚRODKA ZDROWIA

Wymiana ocieplenia na wełnę mineralną gr. 15 cm skalną, w obrębie ściany parteru i I piętra.

Nowe okno 174/151 EI60 po likwidacji 2 okien 61/151 i filarka międzyokiennego

Projektowany plon kanalizacji sanitarnej

Przełożenie istniejącego grzejnika

Granica stref wydzielenia p.poż GOSP - Ośrodek Zdrowia
Ściana oddzielenia p.poż. REI 120

Nawiewnik z grzałką U=230V, Pel=0,27kW

Wpięcie do istniejących pionów: Kanalizacji sanitarnej Ciepłej i zimnej wody

Wentylator kanałowy + tłumik akustyczny Vw=120m3/h, ΔP=150Pa U=230V, Pel=53W

Wentylator kanałowy + tłumik akustyczny Vw=200m3/h, ΔP=150Pa U=230V, Pel=53W

Wpięcie do istniejącego pionu zakończonego wyrzutnią

Ho=270 cm

Grawitacja

Wnęka podparapetowa gl.12 cm

Pom. biurowe 206 A26,53 m2
Komunikacja 216 A5,40 m2
Pom.gosp. 211 A5,33 m2
Pom.sanitarne 209 A6,38 m2
Pom.sanitarne 210 A3,58 m2
Komunikacja 212 A5,51 m2
Komunikacja 201 A28,01 m2
Pom.socjalne 214 A4,46 m2
Pom. biurowe 207 A16,80 m2
Pom. biurowe 208 A16,49 m2
Pom. biurowe 209 A10,94 m2
Pom. biurowe 205 A19,99 m2
Pom. biurowe 204 A22,72 m2
Pom. biurowe 203 A17,12 m2
Pom.biurowe 202 A11,09 m2
Kl. schodowa 213 A8,94 m2

Vw=60m3/h
Vw=50m3/h
Vw=75m3/h
Vw=25m3/h

50 m³/h
60 m³/h
75 m³/h
25 m³/h

KABINA 110D
KABINA 140D

Legenda:
- Kanał wentylacyjny - wywiewny
- Nawiewnik z grzałką
- Nawiewnik okienny
- Zawór wentylacyjny
- Przepustnica regulacyjna
- Tłumik akustyczny
- Wentylator kanałowy
- Kanalizcja sanitarna
- Zimna i ciepła woda dla armatury
- Krata transferowa w drzwiach
- Kanał wentylacyjny - wywiewny system nr 3

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
okowinskiarch@vp.onet.pl

Temat	Zadanie pn: "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARMIE"w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu"	Data 01. 2020r.
Adres	adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kwiatowice Boby	Nr proj.:357/2020
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego1 Czarny Dunajec 34-470	=0,00=668,30mnpm
Rodzaj projektu	Projekt Budowlany	Skala 1:100
Nazwa rysunku	RZUT PIĘTRA - INSTALACJE SANITARNE	Nr rysunku 4
Projektant	mgr inż. Krzysztof Paluła upr.Nr MAP/0304/PWBS/19	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Okowski upr.Nr MAP/0314/PWBS/16	Podpis