


- 1. Istniejące przejście PE/stal,
- 2. Istniejący zawór odcinający typu ciężkiego,
- 3. Istniejący Wodomierz objętościowy klasy C, zabudowany na konsoli, długość zabudowy L=300 mm,
- 4. Projektowany trójnik równoprzelotowy DN50/50/50 stal,
- 5. Projektowany zawór odcinający DN50, z zabezpieczeniem przed zamknięciem,
- 6. Istniejący zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA DN50,
- 7. Projektowany zawór pierszeństwa DN50,
- 8. Projektowany zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN50

		
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. JAN OKOWIŃSKI 33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647 okowinskaarch@rtk.net.pl		
Temat	Zadanie pn: "Opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po "ARiMR" w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu"	Data 01. 2020r.
Adres	adres inwestycji: Czarny Dunajec 34-470 ul. Kamieniec Dolny	Nr proj.:357/2020
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego2 Czarny Dunajec 34-470	+ -0,00=668,70mnpm
Rodzaj projektu	Projekt Wykonawczy	Skala 1:100
Nazwa rysunku	Instalacja hydrantowa – schemat zestawu pierwszeństwa	Nr.rysunku IS-07
Projektant	mgr inż. Krzysztof Padula upr.Nr MAP/0304/PWBS/19	Podpis