



Wykonanie adaptacji pomieszczeń po „ARiMR” w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Znak pisma: RB.16.37.p64.2020

Czarny Dunajec 27.08.2020r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: **Przetarg: Wykonanie adaptacji pomieszczeń po „ARiMR” w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie nr 1

Czy założenie wykorzystania wcześniej zdemontowanych przewodów instalacji strukturalnych do nowej instalacji ma sens z punktu widzenia wiedzy technicznej (czy gniazda będą w tym samym miejscu po modernizacji) .

Przewód UTP/FTP to nie kabel YKY czy YDY . Czy projektant założył badanie przewodów przed ponownym zabudowaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykorzystać istniejące kable, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

Kable przed wbudowaniem będą podlegały badaniu technicznemu przez Wykonawcę, który oceni ich stan techniczny.

Koszt badania leży po stronie Wykonawcy.

Po modernizacji, gniazda będą przyjęte w innym miejscu.

Zap. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jarecki

opr. P.Z.

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył zapytanie
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl