



Wykonanie adaptacji pomieszczeń po „ARiMR” w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Znak pisma: RB.16.37.p68.2020

Czarny Dunajec 01.09.2020r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: **Przetarg: Wykonanie adaptacji pomieszczeń po „ARiMR” w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że styropian na wełnę mineralną należy wymienić na elewacji tylko w poziomie parteru i piętra, oraz że wymianie nie podlega materiał izolacyjny ścian w obrębie poddasza.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ścianie szczytowej wymianie podlega cały materiał izolacyjny łącznie z poddaszem, w ścianie podłużnej wysoki parter ponad kamieniem, piętro wraz z ścianką kolankową poddasza.

Zapytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie że rolety EI60 na poddaszu (2 szt.) mają wymiar 1,51x1,51.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podany wymiar ma charakter orientacyjny, należy dobrać szczegółowe wymiary po wyborze producenta rolet na poddaszu. Producent winien sprawdzić wymiar zewnętrzny okien w naturze i dobrać zgodnie z profilami swojej produkcji.

Zapytanie nr 4

Prosimy o określenie dokładnej liczby elementów wyposażenia - czy należy wycenić biurka, krzesła, regały zgodnie z przedmiarem, czy zgodnie z rysunkami nr 13 i 14: aranżacja parteru i I piętra?

Odpowiedź Zamawiającego:

Meble wykonać zgodnie z przedmiarem i rysunkami szczegółowymi. Pozostałe meble na rysunkach rzutów mają charakter informacyjny aranżacyjny i nie są objęte przedmiotem zamówienia. Będą to meble z zakupu Inwestora.

Zapytanie nr 5

Prosimy o podanie specyfikacji - wymiary, materiał, etc. - regałów/szaf na dokumenty z pomieszczeń biurowych oraz mebli z pomieszczeń socjalnych - jeżeli ich dostawa jest objęta przedmiotem postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Zapytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje elektryczne należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym, a nie budowlanym - m.in. różne ilości opraw w w/w opracowaniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacje należy wycenić zgodnie z projektem wykonawczym.

opr. P.Z.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl

Zap. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jarończyk