



## OBJAŚNIENIA

KP1-110\*60 -KANAL OSPRZĘTOWY >ELDA SZCZECINEK<  
PR1-60 -WEWNĘTRZNA PRZEGRODA ROZDZIELAJĄCA >ELDA SZCZECINEK<  
LK1-110\*60 -ŁĄCZNIK KĄTOWY >ELDA SZCZECINEK<  
LZ1-110\*60 -ŁĄCZNIK ZAKOŃCZENIOWY >ELDA SZCZECINEK<  
RU-41F -RAMKA CZTEROKROTNA >ELDA SZCZECINEK< SERIA FORUM  
RU-21F -RAMKA DWUKROTNA >ELDA SZCZECINEK< SERIA FORUM  
GWP-133KF DATA -GNIAZDO ZASILAJĄCE 230V KODOWANE >ELDA SZCZECINEK< SERIA FORUM  
KF-1 -KLUCZ DO GNIAZDA KODOWANEGO TYPU: GWP-133KF >ELDA SZCZECINEK< SERIA FORUM  
Pt-130PF -GNIAZDO ZASILAJĄCE 230V >ELDA SZCZECINEK< SERIA FORUM  
GKP-28F5 -GNIAZDO KOMPUTEROWE DWUKROTNE KAT. 5 TYPU: KRONE >ELDA SZCZECINEK< SERIA FORUM  
GTP-16F -GNIAZDO TELEFONICZNE JEDNOKROTNE TYPU: KRONE >ELDA SZCZECINEK< SERIA FORUM  
-WSZYSTKIE GNIAZDA INSTALOWAĆ W PUSZKACH PKK1-60\*60 >ELDA SZCZECINEK<

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECIOWY:  
TN-S

F.H.U. ELKOMFORT PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
INWESTOR	URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT	mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A-43/85
		ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. G. HAJNOS
		ASYSTENT PROJEKTANTA	K. SZOPIŃSKI
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W CZARNYM DUNAJCU	DATA	12.2010
TREŚĆ RYS.	P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -SIEĆ STRUKTURALNA I INSTALACJA DEDYKOWANA <b>KANAŁY INSTALACYJNE -SCHEMAT MONTAŻOWY</b>	SKALA	1:10
		NR RYS.	E-6