


LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- B1 K 418.V-AD EVG, oprawa dostropowa
- B1-1 K 418.V-AD EVG/AW, oprawa dostropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h,
- C1 COSMO-1 236 EVG, oprawa nastropowa
- C1-1 COSMO-1 236 EVG AW, oprawa nastropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h,
- D1 K 236.V-AD EVG, oprawa dostropowa
- D1-1 K 236.V-AD AW, oprawa dostropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h,
- E1 SRE 236.V-AD EVG, oprawa nastropowa
- E1-1 SRE 236.V-AD AW, oprawa nastropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h,
- H1 HP 001/12
- H2 HP 001/02
- P1 PF 75/2 WH
- SRN1 SRN 236.V-AD EVG, oprawa nastropowa
- SRN1-1 SRN 236.V-AD AW, oprawa nastropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h,
- S.L.1 SPOTLINE ROX UP-DOWN 2x50W
- S.2 KT 154.P-AM 1XT5 54W, oprawa dostropowa
- S.2.1 KT 124.P-AM 1XT5 24W, oprawa dostropowa
- S.3 SYSTEM 4000, 1XT5 80W, oprawa wisząca z dyfuzorem
- S.3.1 SYSTEM 4000, 2xT5 28W, oprawa nastropowa
- EW1 MONITOR-1 OP1 S8 TC oprawa ewakuacyjna 8W jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 3h

PRZYJĘTE OZNACZENIA:

ZPP/W.P.POŻ./ISTN. -ISTNIEJĄCY ZESTAW PRZYŁĄCZOWO-POMIAROWY WRAZ Z GŁÓWNYM PRZECIWOŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU
RG+TO-0 -ROZDZIELNIA GŁÓWNA ORAZ TABLICA OBWODOWA PARTERU
WGK -WYŁĄCZNIK GŁÓWNY KOTŁOWNI
RK -ROZDZIELNIA OBWODOWA KOTŁOWNI
GT/16A -GNAZDO TECHNOLOGICZNE 3-FAZOWE 16A
24V -GNAZDO 24V
PCO -PIEC CENTRALNEGO OGRZEWANIA (P=1,0kW, 230V)
W -WENTYLATOR (P=0,1kW, 230V)
S-.../... -STANOWISKO KOMPUTEROWE
-KANAL OSPRZĘTOWY KP1-110*60 >ELDA SZCZECINEK<
-GNAZDO TELEFONICZNE TYPU: RJ-12
-GNAZDO KOMPUTEROWE DWUKROTNE TYPU: RJ-45
-DWA GNAZDA ZASILAJĄCE DATA 230V KODOWANE
-DWA GNAZDA ZASILAJĄCE 230V
-GNAZDO ZASILAJĄCE 230V PODWÓJNE

U=230/400 V
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN-C
ODBIÓR: TN-S

<div></div> <div>F.H.U. ELKOMFORT</div> <div>PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</div>			
INWESTOR	URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A-43/85	
		ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. G. HAJNOS	
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W CZARNYM DUNAJCU	ASYSTENT PROJEKTANTA K. SZOPIŃSKI	
TREŚĆ RYS.	P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA	12.2010
		SKALA	1:50
		NR RYS.	E-2.1
RZUT PARTERU			