SUFIT:
1. MALOWANY, KOLOR:
1.A - biały, matowy



W — kratka wentylacyjna w suficie podwieszanym, kratki w kolorze sufitu, mat

B1 — K 418.V-AD EVG, oprawa dostropowa

B1-1 AW — K 418.V-AD EVG/AW, oprawa dostropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h,

SRN1 — SRN 236.V-AD EVG, oprawa nastropowa

SRN1-1 AW — SRN 236.V-AD AW, oprawa nastropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h,

S.L.1 — SPOTLINE ROX UP-DOWN 2x50W

S.2 — KT 154.P-AM 1XT5 54W, oprawa dostropowa

S.2.1 — KT 124.P-AM 1XT5 24W, oprawa dostropowa

S.3 — SYSTEM 4000, 1XT5 80W, oprawa wisząca z dyfuzorem

S.3.1 — SYSTEM 4000, 2xT5 28W, oprawa nastropowa

EW1 AW — MONITOR-1 OP1 S8 TC oprawa ewakuacyjna 8W jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 3h
lampę EW1 montować w osi drzwi

D1-1 AW — K 236.V-AD AW, oprawa dostropowa, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 3h

UWAGA

- WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NALEŻY ZE SOBĄ LICOWAĆ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN
- WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ
- SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW WEDŁUG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY
- KOLORYSTYKĘ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH PRZED ZAKUPEM LUB WYKONANIEM UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Temat:	Przebudowa Budynku Komisariatu Policji
Lokalizacja:	Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny nr 55, gmina: Czarny Dunajec, powiat: Nowy Targ, działka nr 3815/2
Inwestor:	Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2, 34 - 470 Czarny Dunajec
Branża:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ — Faza: Projekt wykonawczy
Rysunek:	I PIĘTRO - RZUT SUFITÓW Z OŚWIETLENIEM
Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Dudziński MPOIA/022/2008	Podpis:
Skala: 1:50	
Data: grudzień 2010	
Nr ark.: 4	