

OBJAŚNIENIA

–PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURACH TYPU RVKL
–PRZYJĘTE OZNACZENIA:

C – C –CZUJKA RUCHU BLP1 >BOSCH<

K – K –CZUJNIK OTWARCIA (KONTAKTRON) SD 6541 >ALEPH<

KL – KL –KLAWIATURA STERUJĄCA KCL–LCD

ALARM SAO – –SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO–OPYCZNY ALARMU >SATEL<

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN–C
ODBIÓR: TN–S

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR	GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34–470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A–43/85	
OBIEKT	CENTRUM KULTURY I PROMOCJI UL. KOLEJOWA 14 34–470 CZARNY DUNAJEC	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. K. SZOPIŃSKI	
TREŚĆ RYS.	P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE *–SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIOWO NAPADOWEJ* **RZUT PODDASZA**	DATA 02.2012 SKALA 1:50 NR RYS. E–3.2	