

OBJAŚNIENIA

–PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHU: DACHÓWKA CERAMICZNO–METALOWA
O PARAMETRACH: GRUBOŚĆ BLACHY 0,4mm, GRUBOŚĆ POSYPKI CERAMICZNEJ 1,0mm
–W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POKRYCIE DACHU NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANE JAKO ZWÓD NATURALNY, POZIOMY
–NA DACHU ORAZ NA KOMINACH NALEŻY WYKONAĆ ZWODY POZIOME NIEIZOLOWANE NISKIE TYPU: Fe/Zn ø8
MONTOWANE NA UCHWYTACH
–WYKONAĆ POŁĄCZENIA WSZYSTKICH METALOWYCH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POWIERZCHNI DACHU
–PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE TYPU: Fe/Zn ø8 PROWADZIĆ W RURKACH RVS 21 POD TYNKIEM
–ZACISKI KONTROLNE "K" INSTALOWAĆ W ZAMYKANYCH SKRZYNKACH KONTROLNYCH
MONTOWANYCH POD TYNKIEM NA WYSOKOŚCI 0,4 m OD POZIOMU GRUNTU
–PRZEWODY UZIEMIAJĄCE TYPU: Fe/Zn ▱ 30*4 POŁĄCZYĆ Z UZIOMEM
–UZIOM WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYM RYSUNKIEM
–CAŁOŚĆ INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN–86 E–05003/1 ORAZ PN–IEC 61024–1

F.H.U."EL-KOMFORT"
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR	URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34–470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A–43/85	
OBIEKT	CENTRUM KULTURY I PROMOCJI UL. KOLEJOWA 14 34–470 CZARNY DUNAJEC	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. P. JARKIEWICZ NR UPR. MAP/0097/PWOE/04	
TREŚĆ RYS.	P.B–W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE *–INSTALACJA ODGROMOWA*	DATA	06.2007
		SKALA	1:50
	RZUT DACHU	NR RYS.	E–5