



OBJAŚNIENIA

- ZPP –ZESTAW PRZYŁĄCZOWO–POMIAROWY TYPU: RSP 40*60 >EMITER< W.P.POŻ. –TABLICA GŁÓWNEGO, PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU TYPU: RSW 40*40 >EMITER<
- CAŁOŚĆ WYPOSAŻYĆ W APARATURĘ, ZGODNIE ZE SCHEMATEM IDEOWYM
- ZESTAW ZABUDOWAĆ JAKO PODTYNKOWY NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁAD SIECIOWY:

ZASILANIE: TN–C

ODBIÓR: TN–S

F.H.U."EL-KOMFORT" PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
INWESTOR	URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEĆ UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34–470 CZARNY DUNAJEĆ	PROJEKTANT	mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A–43/BS
OBIEKT	CENTRUM KULTURY I PROMOCJI UL. KOLEJOWA 14 34–470 CZARNY DUNAJEĆ	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. P. JARKIEWICZ NR UPR. MAP/0097/PWOE/04
TREŚĆ RYS.	P.B–W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA	06.2007
ZPP+W.P.POŻ. –SCHEMAT MONTAŻOWY		SKALA	1:10
		NR RYS.	E–6