



ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIELENIOWYCH		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	TYP OPRAWY
1/1	HALL	1'C + 1'A
1/2	HALL	2'C + 1'A
1/3	POMIESZCZENIE WIELOFUNKcyjne	10'C + 2'W + 2'A
1/4	KUCHNIA	3'HI
1/5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3'HI
1/6	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3'HI
1/7	POKÓJ DYREKTORA	2'Z + 1'W + 1'A
1/8	SEKRETARIAT	4'K + 1'W + 2'A
1/9	KOMUNIKACJA	2'HI + 1'A
---	OSWIELENIE KŁATKI SCHODOWEJ	2'HI + 1'A
---	OSWIELENIE ZEWNĘTRZNE	11'HD

OBJASNIENIA

- PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE TYPU: DY PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURACH INSTALACYJNYCH TYPU: RWKL
- CZĘŚCIOWO INSTALACJE PROWADZIĆ POD TYNKIEM PRZEWODAMI TYPU: YDYp
- MONTOWAĆ OSPRZĘT PODTAKOWY, CZĘŚCIOWO O IP 44 (HERMETYCZNY)
- W POMIESZCZENIACH WTPRZĄŻONYCH W INSTALACJE SANITARNE WYKONAĆ MIEJSKOME POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
- TYPY OPRAW OŚWIELENIOWYCH ODPOWIEDAJĄCE POSZCZEGÓLNYM SYMBOLOM LITEROWYM
- PODANYM W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIONO W ZAŁĄCZNIKU NR 1
- PRZYJĘTE OZNACZENIA:
 - ZEP -ZESTAW PRZŁĄCZOWO-POMAROWY
 - W.P.POŻ. -GŁÓWNY PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - BG -ROZDZIELNIA GŁÓWNA
 - IO-1 -TABLICA OBWODOWA PARTERU
 - C.TLF. -CENTRALA TELEFONICZNA
 - C.SSP -CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
 - EX -EKSPPRES DO KAWY
 - KP -KURTYNKA POWIERZCHNI
 - WS -WAŻ ŚWIETLNY
 - WD -PRZYCISK STEROWANIA WENTYLATOREM DACHOWYM
 - A -OPRAWY AWARYJNE

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SECOWY:
ZASILANIE: TN-C
ODBIÓR: TN-S



F.H.U. "EL-KOMFORT"
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR	URZĄD GMINY CZARNY DUNALEC UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNALEC	PROJEKTANT	mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPK. 06 654/1-10/05
	OBIEKT		SPRZĄDAJĄCY mgr inż. P. JARKEWICZ NR UPK. 06/1087/PW02/04
TREŚĆ RYS.	P.B-W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYS.	1-50
	RZUT PARTERU		E-3