



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	
NR	POWIERZCHNIA
1	RYTA BOISKA/LODOWISKO + ODDZIENIE LINIOWE – I ETAP INWESTYCJI (WG ODBIENEGO OPRACOWANIA)
1'	KANAL DLA KOLEKTORÓW – I ETAP INWESTYCJI (WG ODBIENEGO OPRACOWANIA)
2	KOMUNIKACJA HALL Z KOSTKI GUMOWEJ + PRZEKŁADNIA WŁÓKNIAMI INWESTYCJI (WG ODBIENEGO OPRACOWANIA)
3	KOMUNIKACJA HALLU Z KOSTKI GUMOWEJ
4	KOMUNIKACJA HALLU Z KOSTKI BETONOWEJ
5	TRYBUNY – KOMUNIKACJA Z MIEJSCAMI SIEDZĄCYMI
5'	TRYBUNY – KOMUNIKACJA / SCHODY
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	
	1299,34 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZKI	
NR	POWIERZCHNIA
6	MAGAZYN POD TRYBUNAMI hmax=1,68m
	148,43 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA HALL SPORTOWEJ	
	1299,34 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY HALL SPORTOWEJ	
	1379 m²
KUBATURA HALL SPORTOWEJ	
	12406,25 m³

U=230/400 V

**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

UKŁAD ŚCIEGÓWY:

ZASILANIE: TN-C

ODBIÓR: TN-S

Legenda opraw oświetleniowych:

**S.1.3** COSMO-1 236 ETC oprawa nastropowa świetłowodowa 2x30W, IP65

### OBJAŚNIENIA

- PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE TYPU: JOY PROWADZĄC W KORYTAKACH KABLOWYCH
- I CZĘŚCIOWO POD TYNKIEM W RURIKACH INSTALACYJNYCH TYPU RUKL
- SZCZEGÓŁOWE TRASY PRZEBIEGU OKABLOWAŃ ZASILAJĄCYCH USTALIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWSTWA
- MONTOWAĆ OSPRZĘT PODTYPKOWY 0 IP 44 (HERMETYCZNY)
- PRZYJĘTE OZNACZENIA:

-  -WYŁĄCZNIK SCOPOWY, HERMETYCZNY IP44
-  -WYŁĄCZNIK KONTAKTOWY, HERMETYCZNY IP44

F.H.U. ELKOMFORT		
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
INWESTOR	PROJEKTANT	
	mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI nr upr. 656 834/A-43/85	
OBJEKT	ASISTENT PROJEKTANTA	
	mgr inż. G. HAINOS	
BUDOWA ZADASZENIA -BOISKA/LODOWISKA-HALLA SPORTOWA W CZARNYM DUKULEC	ASISTENT PROJEKTANTA	
	mgr inż. K. SZOPIŃSKI	
TREŚĆ RYS.	SPRAWOZDAWCY	
	mgr inż. P. JARKIEWICZ nr upr. 656/003/7PWE/04	
P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -INSTALACJA OŚWIETLENIA	DATA	04.2012
RZUT PRZYZIEMIĄ-TRYBUNY	SKALA	1:100
NR RYS.		E-2.2