

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
NR	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
1	PŁYTA BOISKA/LODOWISKO + OBWODNIENIE LINIOWE – I ETAP INWESTYCJI (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)	845,17 m²
1'	KANAŁ DLA KOLEKTORÓW – I ETAP INWESTYCJI (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)	24,05 m²
2	KOMUNIKACJA HALI Z KOSTKI GUMOWEJ + KRAWĘŻNIK BETONOWY – I ETAP INWESTYCJI (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)	201,58 m²
3	KOMUNIKACJA HALI Z KOSTKI GUMOWEJ	31,20 m²
4	KOMUNIKACJA HALI Z KOSTKI BETONOWEJ	39,80 m²
5	TRYBUNY – KOMUNIKACJA Z MIEJSCAMI SIEDZĄCYMI	133,78 m²
5'	TRYBUNY – KOMUNIKACJA / SCHODY	23,76 m²
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	1299,34 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZKI		
NR	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
6	MAGAZYN POD TRYBUNAMI Hmax.=1,68m	148,43 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA HALI SPORTOWEJ	1299,34 m²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY HALI SPORTOWEJ	1375 m²
KUBATURA HALI SPORTOWEJ	12406,25 m³

OBJAŚNIENIA

–PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE TYPU: YDY (HDGa) PROWADZIĆ W KORYTKACH KABLOWYCH I CZĘŚCIOWO POD TYNKIEM W RURKACH INSTALACYJNYCH TYPU RVKL (RS–P13,5)
–SZCZEGÓŁOWE TRASY PRZEBIEGU OBWODÓW ZASILAJĄCYCH USTALIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWSTWA
–MONTOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY O IP 44 (HERMETYCZNY)
–PRZYJĘTE OZNACZENIA:
RG –RODZDZIELNIA GŁÓWNA
CB –CENTRALNA BATERIA
C_{-2} –GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY TYPU WB 16 100V 60W >Visaton<

Legenda opraw oświetleniowych:

S.1.1	COSMO–4 2S8 EVG oprawa nastropowa świetlówkowa 2xS8W dyfuzor i obudowa z policarbonatu, reflektor MIRO, IP65
S.1.2 AW	COSMO–4 1S8 EVG oprawa nastropowa świetlówkowa 1xS8W dyfuzor i obudowa z policarbonatu, reflektor MIRO, IP65, oprawa awaryjna, TA - praca w trybie awaryjnym, zasilanie z centralnej baterii
P.2.1	Oprwa typu PG2 250 N/H ze źródłem typu HQI-T 250/D, IP65, wysokość montażu: 6m, siatka ochronna
P.2.2	Oprawa typu PG2 250 N/H-G ze źródłem typu HQI-T 250/D + QT32 150W, IP65, wysokość montażu: 6m, siatka ochronna
EW1 AW	Oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1 IP65, OP2-S8TCBA + Piktogram, TC - praca w trybie ciągłym, zasilanie z centralnej baterii
C_1 AW	Plexiform CONO (szary) 11W TC-D/G24d1/, IP 65, sterowanie zegarem astronomicznym, zasilanie z centralnej baterii

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	
UKŁAD SIECIOWY:	
ZASILANIE:	TN–C
ODBIÓR:	TN–S

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR
GMINA CZARNY DUNAJEC
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2
34–470 CZARNY DUNAJEC

OBIEKT
BUDOWA ZADASZENIA
–BOISKA/LODOWISKA–HALA SPORTOWA
W CZARNYM DUNAJCU

PROJEKTANT
mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI
NR UPR. OAS 834/A–43/95

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. G. HAJNOS

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. K. SZOPIŃSKI

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. P. JARKIEWICZ
NR UPR. MAP/0097/PWOE/04

TREŚĆ RYS. P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
–INSTALACJA OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA
RZUT PODSTAWOWY

DATA 04.2012
SKALA 1:100
NR RYS. E–2.1