



Znak sprawy: RB.271.25-2013

Znak pisma: RB-16-37-p44/2013

Czarny Dunajec 07.08.2013r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: **Przetarg Nr 26/2013 p.t.: Remont Rynku w miejscowości Czarny Dunajec – Etap I**

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 07.08.2013 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **remont Rynku w miejscowości Czarny Dunajec – Etap I**, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie

Czy w odniesieniu do nawierzchni kamienne (Rynek – kostka granitowa o gr. 8cm) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm można zastosować zaprawę z żywicy epoksydowej jako wypełnienie szczelin między kostką?

W załączonej dokumentacji: Przedmiary, SIWZ – nie ma wskazania na konkretny rodzaj spoiny, natomiast – w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej) jest mowa o zastosowaniu zapraw przeznaczonych do spoinowania nawierzchni brukowych, do których wykorzystywana jest także dwuskładnikowa spoina żywiczna jako „wyrób budowlany przydatny do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995r. nr 40 poz. 430).”

Zaprawa z żywicy epoksydowej na bazie mieszanki kruszywa oraz żywicy wyróżnia się takimi zaletami jak: rozbieralność (dzięki temu kostkę brukową można ponownie wykorzystać), uniemożliwieniem porostu roślinności w przestrzeniach między kostkami, odpornością na mróz i działanie soli drogowej oraz maszynowe czyszczenie, wyjątkową trwałością i wytrzymałością na duże obciążenie, łatwością w wykonaniu, w końcu zróżnicowaną paletą barw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania zaprawę z żywicy epoksydowej pod warunkiem że zaprawa ta spełnia wymagania do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej stosowanej do nawierzchni drogowych.

Ponadto zaprawa ta musi spełniać polskie normy do stosowania tego typu materiałów w projektowanym rozwiązaniu.

Ewentualna kolorystyka tego typu wypełnienia, będzie do ustalenia z inwestorem bezpośrednio przed rozpoczęciem robót

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl