

U=230/400 V

$\Sigma Pi = 0{,}25$ kW
$\Sigma Ps = 0{,}25$ kW
$\Sigma In = 1{,}2$ A
$\Sigma Ir = 3{,}0$ A

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN-C
ODBIÓR: TN-S

OBJAŚNIENIA

L –OPRAWA TYPU: OPALO 1/100 ZE ŹRÓDŁEM NAV-T 70W SUPER, MONTOWANA NA WYSIĘGNIKU TYPU: WO-I
–POSZCZEGÓLNE LAMPY ZABEZPIECZYĆ INDYWIDUALNIE BEZPIECZNIKAMI TOPIKOWYMI O WARTOŚCI 6A MONTOWANYMI W OSŁONACH TYPU: SV 19.25
–CAŁOŚĆ PROJEKTOWANEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO WYKONAĆ ZGODNIE Z "ALBUMEM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z PRZEWODAMI IZOLOWANYMI AL 25÷120 mm" –Lnni TOM I OPRACOWANIE: ELprojekt POZNAŃ ORAZ "KATALOGIEM LINII NAPOWIETRZNYCH nN Z PRZEWODAMI SAMONOŚNYMI NA ŻERDZIACH WIROWANYCH I ŻN" – Lnni ENSTO, ENERGOLINIA POZNAŃ
–ISTNIEJĄCY SŁUP DREWNIANY NR 213 NALEŻY WYMIENIĆ NA WIROWANY TYPU RPK3-E10,5

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR: GMINA CZARNY DUNAJEC, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT: mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI, NR UPR. GAS 834/A-43/85
OBIEKT: OŚWIETLENIE ULICZNE DROGI GMINNEJ W CICHEM – DROGA DO SZYMUSIAKÓW	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. P. JARKIEWICZ, NR UPR. MAP/0097/PWOE/04
TREŚĆ RYS. P.B-W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA 12.2013
SCHEMAT IDEOWY – OBWÓD 1	SKALA --
	NR RYS. E-2.1