

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ST-E-00	Zasady ogólne	str. 2
ST-E-01	Instalacja zasilania energetycznego OSP Instalacja oświetlenia placów postojowych	str. 8

ST-E-00

Zasady ogólne

1. Wstęp	str. 3
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego	str. 3
1.2 Przedmiot i zakres robót	str. 3
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	str. 3
1.4 Informacje o terenie budowy	str. 3
1.5 Nazwa i kody	str. 4
1.6 Określenia podstawowe	str. 4
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów	str. 4
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót	str. 5
4. Wymagania dotyczące środków transportu	str. 5
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót	str. 5
6. Działania związane z kontrolą jakości robót – badania i pomiary	str. 6
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	str. 6
8. Odbiór robót	str. 6
9. Rozliczenie robót	str. 6
10. Dokumenty odniesienia	str. 7

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST-E-00 są wymagania ogólne odnoszące się do szczegółowej specyfikacji technicznej ST-E-01 dotyczącej robót z zakresu instalacji elektrycznych zewnętrznych przy przebudowie sieci energetycznej nn-0,4kV dla potrzeb zasilania energetycznego budynku OSP w Czarnym Dunajcu oraz instalacji oświetlenia placów postojowych przy Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

*Przebudowa zasilania energetycznego OSP w Czarnym Dunajcu
Oświetlenie placów postojowych
– Instalacje elektryczne*

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – elektroinstalacyjne związane z przebudową zasilania energetycznego OSP w Czarnym Dunajcu oraz instalacji oświetlenia placów postojowych przy Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Instalacje elektryczne:

- Instalacja zasilania energetycznego OSP
- Instalacja oświetlenia placów postojowych

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wraz z realizacją robót elektroinstalacyjnych nie planuje się prowadzić żadnych prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wszystkie ewentualne prace towarzyszące prowadzone będą w oparciu o odrębne projekty branżowe zgodnie z odrębnymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- projekt zagospodarowania placu budowy (część graficzna i opisowa)
- projekt organizacji budowy oraz
- projekt technologii i organizacji montażu kabli energetycznych nn-0,4 kV oraz lamp oświetlenia placów postojowych

1.4 Informacje o terenie budowy

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu, w których prowadzone będą prace przed ingerencją osób niepowołanych.

W związku z tym, iż część robót prowadzona będzie w pobliżu i w nawiązaniu do istniejących sieci energetycznych stanowiących własność ENION S.A. zgodnie z uzgodnieniem ZUDP wszystkie prace na tych odcinkach należy prowadzić pod ścisłym nadzorem służb energetycznych RD Nowy Targ.

Wykonawca ustali z RD Nowy Targ terminy i zakres niezbędnych do wykonania zamówienia wyłączeń sieci energetycznych oraz zapewni stosowny nadzór służb energetycznych nad prowadzonymi robotami.

Wszystkie prace nadzorowane przez służby energetyczne w tym odbiory winny być wykonywane przy jednoczesnym udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących na terenie budowy sieci, urządzeń i obiektów budowlanych przed ich uszkodzeniem.

W przypadku powstania ewentualnych uszkodzeń o zaistniałym zdarzeniu Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz stosowne służby zajmujące się eksploatacją uszkodzonych sieci, urządzeń lub obiektów.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych robót, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na budowie.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na budowie w czasie trwania robót, zapewnienia przejść i przejazdów na ciągach komunikacyjnych oraz porządkowania terenu budowy i usuwania nieczystości, odpadów oraz gruzu na koniec każdego dnia roboczego.

1.5 Nazwa i kod

45231400-9 *Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych*

45316100-6 *Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego*

1.6 Określenia podstawowe

Wszystkie określenia podstawowe podane w projekcie budowlano–wykonawczym oraz użyte w niniejszej specyfikacji technicznej, są zgodne z określeniami stosowanymi w aktualnych przepisach oraz w Polskich Normach.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów dobranych i szczegółowo przedstawionych w projekcie wykonawczym.

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów o właściwościach i parametrach technicznych nie gorszych niż właściwości i parametry materiałów dobranych w projekcie wykonawczym.

Materiały te przed montażem podlegają sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć stosowne świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne i uzyskać pozytywną akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie wszystkich materiałów na placu budowy. Składowane materiały powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed montażem dłużej składowanych materiałów konieczna jest ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem może zezwolić Wykonawcy na zastosowanie materiałów niezgodnych z wymaganiami określonymi w Projekcie Wykonawczym.

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów.

Każdy rodzaj robót, w których zostaną zastosowane materiały bez wcześniejszej akceptacji ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość ich realizacji.

Wszystkie urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektroinstalacyjnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości.

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używany na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorcze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych na budowę materiałów.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń wytwórców.

Zaleca się dostarczenie wszystkich materiałów bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego.

Liczba stosowanych przez Wykonawcę środków transportu musi zapewnić sprawne prowadzenie robót zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość ich wykonania oraz za zachowanie zgodności ich wykonania z projektem wykonawczym, niniejszą specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydanymi w trakcie trwania robót.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni i bierze odpowiedzialność za pełną powykonawczą obsługę geodezyjną prowadzonych robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wykonania poszczególnych robót przedstawiono w szczegółowej specyfikacji technicznej ST-E-01.

6. Działania związane z kontrolą jakości robót – badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary instalacji elektrycznych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania.

Po przeprowadzeniu badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokoły z wynikami z pomiarów.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontrolnych badań i pomiarów, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. Odbiór robót budowlanych

Przewiduje się przeprowadzić następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi i odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Bliższe szczegóły odnośnie planowanych odbiorów zostaną określone w umowie z Wykonawcą.

Przy odbiorze końcowym Wykonawca dostarczy Inwestorowi wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót zostanie określone w umowie z Wykonawcą.

10. Dokumenty odniesienia

- Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych wykonany przez F.H.U. ELKOMFORT – opracowanie z maja 2010r.
- Katalog lamp oświetlenia ulicznego firmy: ES-SYSTEM S.A.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 z 15 czerwca 2002r..
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 17 września 1999r.
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
- N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

ST-E-01

Instalacja zasilania energetycznego OSP Instalacja oświetlenia placów postojowych

1. Wstęp	str. 9
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego	str. 9
1.2 Przedmiot i zakres robót	str. 9
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	str. 9
1.4 Informacje o terenie budowy	str. 9
1.5 Nazwa i kody	str. 10
1.6 Określenia podstawowe	str. 10
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów	str. 10
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót	str. 10
4. Wymagania dotyczące środków transportu	str. 11
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót	str. 11
6. Działania związane z kontrolą jakości robót – badania i pomiary	str. 12
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	str. 12
8. Odbiór robót	str. 12
9. Rozliczenie robót	str. 12
10. Dokumenty odniesienia	str. 13

1. Wstęp

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna ST-E-01 dotyczy robót związanych z przebudową zasilania energetycznego OSP w Czarnym Dunajcu oraz oświetleniem placów postojowych przy Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

*Przebudowa zasilania energetycznego OSP w Czarnym Dunajcu
Oświetlenie placów postojowych
– Instalacje elektryczne*

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przebudowa zasilania energetycznego OSP w Czarnym Dunajcu:

- zabudowa złącza kablowego ZK na zewnętrznej ścianie budynku nr 2 Urzędu Gminy Czarny Dunajec, pod istniejącym zestawem przyłączowo-pomiarowym
- istniejącą linię kablową YAKY 4*35 mm² zasilającą OSP naciąć i wprowadzić do projektowanego złącza ZK
- ze złącza ZK wyprowadzić linię kablową YAKXS 4*120 i zakończyć w istniejącym złączu kablowym ZK-5488 zabudowanym na budynku OSP.
- Ze złącza ZK-5488 wykonać zasilanie zestawu ZZP dla potrzeb pomiaru energii OSP i CENTRUM PROMOCJI.
- wymiana istniejącej linii kablowej YAKY 4*120, (kolidującej z planowaną rozbudową), łączącej ZK- 5487 z ZK- 5488 na linię kablową YAKXS 4*120 prowadzoną po trasie jak pokazano w części rysunkowej.

Instalacja oświetlenia placów postojowych:

W istniejącej tablicy TP-1-S-A budynku nr 1 projektuje się montaż aparatury sterującej oświetleniem zewnętrznym oraz placów postojowych.

Należy wykonać dwie grupy obwodów oświetlenia: Z - oświetlenie zmierzchowe oraz N - oświetlenie nocne.

Z istniejącej tablicy TP-1-S-A do projektowanej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku Urzędu Gminy należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą typu: YKY 5*4 mm² w RVKL p.t., dalej z SO do poszczególnych opraw oświetleniowych L-1 do L-24 projektuje się wyprowadzić linię kablową YKY 5*4 mm².

Linię kablową prowadzić bezpośrednio w ziemi.

Projektuje się montaż kompletnych opraw oświetleniowych (lampy pachołkowe) typu: KHA 9/AL 36-96 CR-35W-CDM/T-G12, dystrybutor ES SYSTEM.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00

1.5 Nazwa i kod

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

1.6 Określenia podstawowe

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00, oraz w/g PN-E-05125: 1998 i N SEP-E-004.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

Dodatkowo:

Kabel – zgodnie z projektem budowlano–wykonawczym, którego budowa i właściwości powinny być zgodne postanowieniami norm. Każdy układany odcinek powinien mieć protokół badań (próby wyrobu) albo świadectwo kontroli technicznej jego producenta, potwierdzające zgodność właściwości tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy lub warunków technicznych. Dokumenty te lub ich kopie powinny być dołączone do powykonawczej dokumentacji linii kablowej.

Rury instalowane w ziemi – zgodnie z projektem budowlano–wykonawczym jako przepusty i jako nie dzielone osłony otaczające kabel należy stosować rury dwuwarstwowe, z twardego polietylenu i barwie niebieskiej, przy czym w razie wykonywania przepustów lub osłon o długości przekraczającej fabrykacyjną długość rury (6 m) odcinki ww. rur należy łączyć ze sobą za pomocą szczelnych złączek z elastycznymi pierścieniami uszczelniającymi.

Materiały uszczelniające – jako materiały do uszczelniania kabli w otworach rur należy stosować materiały odporne na działanie wilgoci oraz nie oddziałujące szkodliwie na uszczelniane elementy.

Materiały poślizgowe – jako materiały poślizgowe, służące do zmniejszenia siły tarcia kabla przeciąganego przez rurę należy stosować materiały maziste - smary kablowe lub materiały płynne, nie oddziałujące szkodliwie na osłony i powłoki kabli oraz na ścianki przepustu. (można stosować materiał mazisty typu: „Lubricant J” lub ciekły olej parafinowy).

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

Dodatkowo:

Ciągarka kablowa – powinna być napędzana silnikiem spalinowym lub elektrycznym, mieć płynną (bezstopniową) regulację prędkości ciągnięcia kabla oraz powinna być wyposażona w następujące urządzenia:

- 1) automatyczny ogranicznik siły uciągu, wyłączający samoczynnie napęd liny w razie przekroczenia uprzednio nastawionej wartości tej siły,
- 2) rejestrator rzeczywistej wartości siły uciągu kabla, zapisujący w postaci wykresu przebieg wartości tej siły w funkcji długości układanego odcinka kabla.

Maksymalna wartość wytwarzanej siły uciągu i długość linyciągarki powinny wynosić odpowiednio:

5 kN i 250 m. - w przypadku ciągarek przeznaczonych do układania kabli 1- żyłowych o izolacji polietylenowej.

Rolki kablowe – same rolki i ramy rolek kablowych powinny być wykonane z twardego aluminium albo z ocynkowanej stali. Osie rolek powinny być osadzone w ramie na łożyskach tocznych, skutecznie zabezpieczonych przed przedostawaniem się do nich wody i zanieczyszczeń, zwłaszcza gruntu. Średnica każdej rolki, mierzona w połowie jej długości, powinna wynosić co najmniej 80 mm. W kablowych rolkach kątowych odległość pomiędzy osiami sąsiednich rolek osadzonych w jednej ramie nie powinna przekraczać 0,35 m.

Prowadnice kabla – powinny być z dwóch odcinków rur metalowych (stalowych ocynkowanych lub aluminiowych) o średnicy nie mniejszej niż 80 mm, osadzonych obrotowo na łożyskach tocznych we wspólnej ramie metalowej w taki sposób, aby osie rur tworzyły ramiona trójkąta równobocznego o kącie wierzchołkowym około 120°.

Pończochy kablowe – powinny być wykonane z linek, skreślonych z ocynkowanych drutów stalowych i splecionych w kształcie rury w taki sposób, aby przy działaniu siły ciągnącej pończocha zaciskała się na powierzchni powłoki lub osłony kabla. Na jednym końcu linki pończochy powinny tworzyć jedno lub dwa ucha. Długość splecionej (rurowej) części pończochy powinna wynosić co najmniej 1 m.

Głowice ciągnące – powinny być wykonane z metalu, mieć średnicę zewnętrzną nie przekraczającą 80 mm i powinny umożliwiać zaciśnięcie w nich odpowiednio jednej lub trzech końców żył roboczych kabla, jak również powinny być dostosowane do przenoszenia siły uciągu nie mniejszej niż 25 kN.

Łączniki obrotowe – powinny być wykonane z metalu, mieć średnicę zewnętrzną nie większą niż 60 mm i powinny być wyposażone na każdym końcu w kabłąk; obie części łącznika połączone ze sobą obrotowe poprzez łożyska toczne, dostosowane do przenoszenia siły osiowej o wartości nie mniejszej niż 25 kN i eliminujące możliwość przenoszenia ruchu obrotowego jednej części łącznika na drugą.

Sprzęt do czyszczenia i sprawdzania przepustów – szczotki przeznaczone do usuwania z wnętrza przepustów rurowych ewentualnych zanieczyszczeń, np. gruntu, powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, mieć kształt walca i być z obu stron wyposażone w kabłąki (do przymocowania lin). Zewnętrzna średnica szczotki powinna być o około 5 mm większa o wewnętrznej średnicy rury, a długość szczotki - co najmniej 3-krotnie większa od jej średnicy zewnętrznej.

Walce do sprawdzenia braku uskoków przepustów rurowych (wykonanych z odcinków rur) oraz braku spłaszczenia rur powinny być wykonane z metalu i mieć z obu stron kabłąki. Zewnętrzna średnica walca powinna być o około 10 mm mniejsza od znamionowej średnicy wewnętrznej rury, a długość walca - co najmniej 3-krotnie większa od jego średnicy.

Smarownice przepustów – przeznaczone do rozprowadzania wewnątrz rury materiału poślizgowego, powinny być wykonane z co najmniej 2 tarcz polerowniczych z nitek bawełnianych, osadzonych na metalowej osi, wyposażonej z obu stron w kabłąki.

Zewnętrzne średnice ww. tarcz powinny być o około 5 mm większe od wewnętrznej średnicy rury.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

Dodatkowo:

Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejących kabli –prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem służb energetycznych RD Nowy Targ w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi i przez odpowiednią fachową jednostkę trasowanie linii kablowych.

Rowy kablowe należy kopać na głębokości minimum 0,7 m.

Kabel należy układać na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubości 0,1 m bądź we wcześniej ułożonych rurach osłonowych. Ułożony w rowie kabel zasypać warstwą piasku 0,1 m, następnie zasypać gruntem rodzimym grubości 0,15 m, przykryć pasami folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać gruntem. Kabel układać faliście z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Kabel oraz jego trasę należy oznakować.

6. Działania związane z kontrolą jakości robót – badania i pomiary

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

Dodatkowo:

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
- ułożenie kabli w rowach kablowych
- wykonanie przepustów kablowych

Próby montażowe należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru.

W zakres prób wchodzi następujące czynności:

- sprawdzenie trasy linii kablowej
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz
- pomiar rezystancji izolacji
- próba napięciowa izolacji

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

8. Odbiór robót budowlanych

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

9. Rozliczenie robót

Zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną ST-E-00.

10. Dokumenty odniesienia

- Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych wykonany przez F.H.U. ELKOMFORT –opracowanie z maja 2010r.
- Katalog lamp oświetlenia ulicznego firmy: ES-SYSTEM S.A.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 z 15 czerwca 2002r..
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 17 września 1999r.
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
- N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.