

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. (18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.7.2015

Znak pisma: RB-16-37-p11/2015

Czarny Dunajec 26.02.2015r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 7/2015 p.t.: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „Za Wodę” na potoku „Bystry” (km. potoku 6+550) w miejscowości Ratulów

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.02.2015 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zapytanie nr 1

Mając na uwadze krótki termin realizacji proszę o odpowiedź czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym nie zmieniających gabarytu konstrukcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie dopuszcza takich zmian.

Zapytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mostu tymczasowego o innej konstrukcji niż ujęty w projekcie o tych samych parametrach lub wyższych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz
Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl