

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH



COSMO-4 236 EVG-KKA AW ATI oprawa nastropowa świetłówkowa 2x36W dyfuzor z przezroczystego polycarbonatu, reflektor aluminiowy wysokiej sprawności MIRO, IP65, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana
COSMO-1 236 EVG oprawa nastropowa świetłówkowa 2x36W dyfuzor i obudowa z polycarbonatu, IP65
COSMO-1 216 EVG-KKA /AW ATI oprawa nastropowa świetłówkowa 2x16W dyfuzor i obudowa z polycarbonatu, IP65, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

BASE 36W EVG oprawa świetłówkowa nastropowa, IP44

BASE 36W EVG oprawa świetłówkowa naścienna, IP44

VRD 254W oprawa świetłówkowa nastropowa 2x54W raster PAM,

ESLG 30106 2x18W oprawa świetłówkowa nastropowa, IP65

ESLG 30085 26W oprawa świetłówkowa naścienna, IP65

PLATO 2x36W EVG oprawa świetłówkowa nastropowa

MONITOR-1 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana
MONITOR-2 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem, montaż CLICK-ON, dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

MONITOR-1 LED IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 3h, autonomicznie nadzorowana

VERSO LED HO 4x1W EVG-KKA ATI oprawa ewakuacyjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

MONITOR-1 IP65 4x1W EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna bez piktogramu jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana

MONITOR-1 IP65 4x1W EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna bez piktogramu jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, montaż inwertera w osobnej obudowie wewnątrz budynku,

OF4197 236 EVG oprawa nastropowa świetłówkowa 2x36W korpus ze stali nierdzewnej,klosz z poliwęglanu IP66

BOYEN 100W zawieszona na wysięgniku rurowym 0,5m, kąt 15°, źródło HST 100W montowane na wysokości 5m

Temat:	Zespół szkół w Cichem Dolnym	Stadium:	Projekt wykonawczy
Temat rysunku:	Elektryczne instalacje wewnętrzne - Spis opraw	Nr rysunku:	2.4
Adres obiektu:	Ciche Dolne, dz. nr 6826/3, 6827/1,6827/8, 6827/9, 6826/2, 6812, 6813/5, 6827/13, 6817/5, 6807,6805/5, 6843, 6833/5, 6842/1, 6835/4, 18108/1, 18163	Skala:	1:100
Inwestor adres:	Gmina Czarny Dunajec 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2	Data:	X 2013
Projektant	mgr inż.. Przemysław Stachoń upr. nr MAP/0058/P00E/11	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wacław Małkowiak upr. nr GPA-7342-83/98	Podpis:	