



LEGGENDA:

 ZACISK KONTROLNY

— DRUT FeZn f18mm

UWAGA! Instalacje ogrodnowe na dachu należy montować na uchwytach o wys. 2 cm np. przed DEHN. Należy objąć ochroną ogrodnową wszystkie metalowe elementy tj. takki kominiarskie, moszty anten itp.

Zwroty pionowe należy prowadzić w rurach HDPE 40. Należy tak wyprofilować drut na wejściu do rurki aby zapobiegać ściekaniu wody po elewacji. Należy zabudować złącze kontrolne w puszcze ogrodnowej ok 1m nad poziomem gruntu.

Temat:	Zespół szkół w Cichem Dolnym	Stronami:
Temat rysunku:	Elektrownie, instalacje wewnętrzne - Dochodno odgowno	Projekt wykonawczy
Adres obiektu:	Ciche Doie, dz. nr 6862/3, 6827/1, 6827/5, 6862/2, 6812, 6813/5, 6827/1/3, 6817/5, 6807, 6805/5, 684/3, 6833/5, 6842/1, 6835/4, 18108/1, 18163	Skala:
Investor:	Gmina Czarny Dunajec	1:100
adres:	34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2	Data:
Projektant:	mgr inż. Przemysław Stachon upr. nr MAP/0058/P.OOE/11	VI 2013
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Motkowiak upr. nr GFA-7342-83/98	Podpis: