PŁYTA STROPOWA gr. 30 cm

Zbrojenie dolne



Zbrojenie górne



UWAGI:

- *WYMIARY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSIACH PRĘTÓW*
- *WYMIARY STRZEMION PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM*
- *MIN. OTULINA PRĘTÓW = 5cm*
- *ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI*
- *BEZPOŚREDNIO POD PŁYTĄ WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU B15 GR. 10cm*
- *NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ TYPU CIĘŻKIEGO*
- *W PŁYCIE POD ŚCIANAMI ZAMONTOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE DO PRZERW ROBOCZYCH*
- *Z PŁYTY WYPUŚCIĆ PRĘTY KOTWIĄCE DO ŚCIAN*
- *POMIĘDZY WARSTWAMI ZBROJENIA DOLNEGO I GÓRNEGO ZASTOSOWAĆ PRĘTY DYSTANSOWE CO OK 1,35m*
- *CZYTAĆ RAZEM Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 (ZESTAWIENIE)*

ŚCIANA gr. 30cm i 25cm

Przekrój 1 - 1



Przekrój 2 - 2



Przekrój 3 - 3



PŁYTA DENNA gr. 30 cm

Zbrojenie dolne



Zbrojenie górne



Przekrój 4 - 4



BETON B30 (C25/30)

STAL A-IIIN (RB500W) - PRĘTY GŁÓWNE

OTULINA ZBROJENIA - 5,5cm

Przedmiot rysunku :	**ZBIORNIK POŻAROWY**
Stadium :	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża :	KONSTRUKCJA
Obiekt :	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I NR 1 W CZARNYM DUNAJCU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W CHOCHOŁOWIE
Inwestor :	GMINA CZARNY DUNAJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC
Lokalizacja:	DZ. NR EWID. 6826/3, 6826/1, 6827/5, 6827/6, 6827/4, 6826/2, 6812, 6831/5, 6829/13, 6818,6817/5, 6807, 6806, 6805/5, 6834, 6833/5,6842/1, 1819/61 OBRĘB CHOCHOŁÓW, GMINA CZARNY DUNAJEC
SKALA	Nr rysunku / Nr strony / Data
1 : 50	18 / PAŹDZIERNIK 2013
Opracował:	mgr inż. Tomasz Rusnak mgr inż. Janusz Gil
Projektował :	mgr inż. Maciej Walkosz Upr. Nr MAP/0159/PWOK/12
Sprawdził :	inż. Kazimierz Musiał Upr. Nr GP/IV-43/113/75