

UWAGI:

- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie, sprawdzić wszystkie wymiary na budowie oraz zgodność wszystkich założeń przyjętych w obliczeniach. W przypadku jakichkolwiek odstępstw należy bezwłocznie poinformować projektanta.
- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie, sprawdzić stadium zrealizowanych robót wg zaleceń ekspertyzy technicznej opracowanej przez mgr inż. Mariana Jarosz (roboty niezrealizowane należy w pierwszej kolejności wykonać)
- niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, projektu remontu i przebudowy wraz z dołączoną ekspertyzą opracowaną przez mgr inż. Mariana Jarosz.
- przed wyburzeniem jakichkolwiek ścianek w budynku należy sprawdzić warunki podparcia belki lub stropu nad tą ścianką
- wszystkie prace na budowie należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy z z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie naruszyć nośności istniejących el. nośnych. Należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w opisie technicznym
- przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że podciąg 18x25cm (nad belką POZ.1.1) został połączony na nakładkę prostą i oparty na ścianie wewnętrznej, co jest niedopuszczalne wg zaleceń ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Mariana Jarosz. W związku z tym, że niniejszy projekt zakłada wyburzenie ściany pod tą belką, projektuje się podparcie tej belki w formie sosrębu o wymiarach 18x25cm. Belkę tą należy wykonać pod istniejącym podciągiem i oprzeć ją na słupach drewnianych 18x18cm zgodnie z rys.
- obciążenie zmienne przyjęte na strop nad piętrem, analogicznie jak w projekcie przebudowy z listopada 2010r. (tj. 0.50kN/m2)
- nowoprojektowaną belkę POZ.1.1. po osadzeniu, łączyć na całej długości z istniejącym podciągiem blachami stalowymi i kątownikami, w sposób uniemożliwiający przesuw poziomy.

KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY PODPIERANIU PODCIĄGU 18x25cm

- podstemplować istniejące belki 18x20cm stropu nad piętrem (z każdej strony minimum w trzech punktach) oraz sam podciąg. Stemple i podwalinę ułożyć równolegle w stosunku do tego podciągu i oprzeć je na ścianach nośnych piwnicy, aby nie przeciążać potencjalnie skorodowanych belek stropu nad parterem
- prace prowadzić poza okresem zimowym i przy całkowitym odciążeniu poddasza tzn. na dachu nie może zalegać śnieg, oraz strych w tym czasie nie może być użytkowany
- wykuć bruzdy pod oparcie słupów drewnianych 18x18cm, które należy przymocować do istniejącej ściany i słupka kątownikami stalowymi
- wykuć bruzdę w ścianie i osadzić belkę na słupach drewnianych
- rozebrać ścianę drewnianą, na całej długości. Podparcie podciągu należy wykonać przed przystąpieniem do wymiany belek stropu nad parterem

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DREWNIANE W KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY DREWNIANE W KONSTRUKCJI WĘGŁOWEJ
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE I WYPEŁNIAJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

DREWNO KLASY C30

PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOKAL MIESZKALNY NA PIĘTRZE

CHOCHOŁÓW, dz. nr ew. 11088, 11085, 11090, 10985/6

PRZEDMIOT RYS.	RZUT STROPU NAD PIĘTREM
INWESTOR:	GMINA CZARNY DUNAJEC 34-470 CZARNY DUNAJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 2
BRANŻA:	KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
mgr inż. **Mariusz Hadowski**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
MAP/0110/PWOK/14

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. **Sławomira Fąfrowicz - Kolcz**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
MAP/0085/PWOK/13

EMHAUS
Bańska Niżna
ul. Papieska 147
34-424 Szaflary

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
mgr inż. Mariusz Hadowski
tel. kom. 513 514 580

ZLECENIE:	SKALA:	NR RYS:
KM-14/2015	1:50	K-3
	DATA: 10.2015	