


#### OBJAŚNIENIA

- NA CAŁEJ POWIERZCHNI DACHU ORAZ NA KIMINACH NALEŻY WYKONAĆ ZWODY POZIOME NIEIZOLOWANE NISKIE
- TYPU: Fe/Zn Ø8 MONTOWANE NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH O DŁUGOŚCI MIN. 2CM
- NA KIMINACH I WSZYSTKICH ELEMENTACH WYSTAJĄCYCH PONAD DACH WYKONAĆ ZWODY
- POZIOME NISKIE TYPU Fe/Zn Ø8
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ PO ELEWACJI BUDYNKU NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH O DŁUGOŚCI MIN. 10CM
- WYKONAĆ POŁĄCZENIA WSZYSTKICH METALOWYCH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POWIERZCHNI DACHU I ELEWACJI
- WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZYCH WSZYSTKICH RYNIEI
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE TYPU Fe/Zn Ø8 PROWADZIĆ NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH O DŁUGOŚCI MIN. 10CM
- ZACISKI KONTROLNE "K" INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,4 m OD POZIOMU GRUNTU
- REZYSTANCJA UZIEMIENIA WINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 10Ω
- UZIOM OTOKOWY PROWADZIĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,7m
- POŁĄCZENIA SPAWANE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ
- CAŁOŚĆ INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ PN-EN 62305

#### LEGENDA

- UZIOM OTOKOWY
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE

<div></div> <div>F.H.U. ELKOMFORT</div> <div>PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</div>			
INWESTOR	GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A-43/85	
OBIEKT	PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOKAL MIESZKALNY NA PIETRZE CHOCHOŁÓW, DZ. NR EWID. 11088	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. K. SZOPIŃSKI NR UPR. MAP/0089/PWBE/15	
TREŚĆ RYS.	P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -INSTALACJA ODGROMOWA	DATA 10.2015	
RZUT DACHU		SKALA 1:50	E-2.4
		NR RYS.	