



Schemat zabudowy zraszacza na buli i zeskoku
Typ: PERROT LVZA

Schemat A
Podłączenie do trójnika




Schemat B
Podłączenie na końcu rurociągu




Poz.	Opis	Schemat A					Schemat B				
		Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75
	Trojnik PE 32 x 1"GW x 32	1									
	Trojnik PE 40 x 1"GW x 40		1								
①	Trojnik PE 50 x 11"GW x 50			1							
	Trojnik PE 63 x 11"GW x 63				1						
	Trojnik PE 75 x 21"GW x 75					1					
	Nypel redukcyjny 11"→1"								1		1
②	Nypel redukcyjny 21"→1"									1	1
③	Połączenie zraszacza z rurociągiem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Złącze PE 32 x 1"GW						1				
	Złącze PE 40 x 1"GW							1			
④	Złącze PE 50 x 11"GW								1		
	Złącze PE 63 x 11"GW									1	
	Złącze PE 75 x 21"GW										1
		D32A	D40A	D50A	D63A	D75A	D32B	D40B	D50B	D63B	D75B

Schemat zabudowy zraszacza na wybiegu
PERROT LVZA 22WH


Schemat A
Podłączenie do trójnika



Schemat B
Podłączenie na końcu rurociągu



Poz.	Opis / Description	ØPE-Rurociąg główny / dia Main Pipe				
		Ø32	Ø40	Ø50	Ø32	Ø40
	Trojnik PE 32 x 1"GW x 32	1				
①	Trojnik PE 40 x 1"GW x 40		1			
	Trojnik PE 50 x 11"GW x 50			1		
	Nypel redukcyjny 11"→1"				1	
②						
③	Przełącznik przegubowy 1"	1	1	1	1	1
	Złącze PE 32 x 1"GW					
	Złącze PE 40 x 1"GW			1		
④	Złącze PE 50 x 1"GW				1	
	Złącze PE 50 x 1"GW					1
		D32A	D40A	D50A	D32B	D40B



UWAGA:
Szczegółowe informacje związane z realizacją
wg Dostawcy materiałów i urządzeń zraszania.

CADO

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

43-300 Bielicko-Słaba, ul. Myśliwa 74/72 tel. 606 299 697, cado.buro@op.pl

Temat projektu : Budowa skłoczni narciarskich HS16 i HS30 w Chochotowie

Investor : Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Lokalizacja : Chochotów, Gmina Czarny Dunajec,

działki nr : 7767/1, 7767/2, 7768/3, 7768/4, 7766/1, 7766/2, 7764/4, 7764/1,

7763/2, 7768/4, 7769/1.

Temat rysunku : ELEMENTY ZRASZANIA

Projektant : mgr inż. Roman Toczyłowski nr upr.78/86 , 79/86

Sprawdzający : mgr inż. Paweł Zawalski nr upr. 529/74/Nt

Branża : Instalacje sanitarne

Faza : PW

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, udostępnianie bez zgody autora zabronione

Nr rys. 12