



Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30 w miejscowości Chochółów

Znak pisma: RB-16-37-p40/2017

Czarny Dunajec 24.08.2017r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Przetarg: Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30 w miejscowości Chochółów

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 3

Proszę o dokładniejsze informacje dotyczące plandeki na skocznię, przede wszystkim o gramaturę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować plandekę o gramaturze min. 650g/m².

Plandeka ma być elastyczna, umożliwiająca wielokrotne składanie, odporna na warunki atmosferyczne (wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV).

Zapytanie nr 4

Czy oświetlenie zewnętrzne skoczni wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Zap. Wójt
Secretaria Gminy
mgr Michał Jaronczyk

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl