


Symbol	Opis	$\theta_{\text{int,H}}$	A	V	Φ_{HL}	Kondygnacja
		°C	m ²	m ³	W	
1	Pom. pomocnicze bez okna 1	20,0	71,80	175,9	2931	PIWNICA
2	Biuro 2	20,0	75,26	184,4	4081	PIWNICA
3	WC 3	20,0	2,27	5,6	68	PIWNICA
4	Kotłownia 4	20,0	25,08	61,5	1422	PIWNICA
5	Korytarz 5	20,0	8,68	21,3	393	PIWNICA
6	Korytarz 6	20,0	22,14	54,2	649	PIWNICA
7	Korytarz 7	20,0	3,18	7,8	92	PIWNICA
8	Pom. pomocnicze z oknem 8	20,0	13,60	33,3	758	PIWNICA
9	Pom. pomocnicze bez okna 9	20,0	8,61	21,1	286	PIWNICA
10	Pom. pomocnicze bez okna 10	20,0	22,77	55,8	717	PIWNICA
11	Pom. pomocnicze bez okna 11	20,0	22,29	54,6	697	PIWNICA
12	Pom. pomocnicze bez okna 12	20,0	24,01	58,8	1172	PIWNICA
13	Pom. pomocnicze bez okna 13	20,0	6,54	16,0	220	PIWNICA
14	Pom. pomocnicze z oknem 14	20,0	7,84	19,2	402	PIWNICA
101	Korytarz 101	20,0	95,58	277,2	5462	PARTER
102	Korytarz 102	20,0	8,62	25,0	700	PARTER
103	Korytarz 103	20,0	2,19	6,3	799	PARTER
104	WC 104	20,0	14,34	41,6	848	PARTER
105	WC 105	20,0	12,86	37,3	784	PARTER
106	WC 106	20,0	2,35	6,8	49	PARTER
107	WC 107	20,0	2,38	6,9	372	PARTER
108	Biuro 108	20,0	17,64	51,2	2695	PARTER
109	Biuro 109	20,0	14,55	42,2	1351	PARTER
110	Sala lekcyjna 110	20,0	62,98	182,6	8644	PARTER
111	Sala lekcyjna 111	20,0	62,30	180,7	8537	PARTER
112	Pom. pomocnicze bez okna 112	20,0	3,15	9,1	65	PARTER
113	Pom. pomocnicze bez okna 113	20,0	3,56	10,3	74	PARTER
114	Pom. pomocnicze bez okna 114	20,0	6,87	19,9	142	PARTER
115	Pom. pomocnicze z oknem 115	20,0	4,06	11,8	541	PARTER
201	Korytarz 201	20,0	33,62	96,5	1160	PIĘTRO
202	Korytarz 202	20,0	8,59	24,6	482	PIĘTRO
203	Sala lekcyjna 203	20,0	60,97	175,0	8169	PIĘTRO
204	Sala lekcyjna 204	20,0	62,81	180,3	8364	PIĘTRO
205	Sala lekcyjna 205	20,0	41,08	117,9	5741	PIĘTRO
206	Biuro 206	20,0	17,27	49,6	1545	PIĘTRO
207	Biuro 207	20,0	8,34	23,9	752	PIĘTRO
208	Biuro 208	20,0	8,08	23,2	709	PIĘTRO
209	Kuchnia el. z oknem >3 209	20,0	32,38	92,9	2951	PIĘTRO
210	WC 210	20,0	14,03	40,3	781	PIĘTRO
211	WC 211	20,0	12,82	36,8	775	PIĘTRO
212	Pom. pomocnicze bez okna 212	20,0	3,17	9,1	37	PIĘTRO
213	Pom. pomocnicze bez okna 213	20,0	2,91	8,3	45	PIĘTRO
301	Korytarz 301	20,0	27,40	62,2	991	PODDASZE
302	Korytarz 302	20,0	9,35	21,2	604	PODDASZE
303	Korytarz 303	20,0	2,25	5,1	40	PODDASZE
304	Korytarz 304	20,0	2,09	4,7	26	PODDASZE
305	Kuchnia el. z oknem >3 305	20,0	4,07	9,2	95	PODDASZE
306	Kuchnia el. z oknem >3 306	20,0	7,17	16,3	773	PODDASZE
307	Łazienka bez okna 307	24,0	3,58	8,1	308	PODDASZE
308	Łazienka bez okna 308	24,0	3,32	7,5	297	PODDASZE
309	Pokój 309	20,0	9,41	21,4	1078	PODDASZE
310	Pokój 310	20,0	8,30	18,8	584	PODDASZE
311	Pokój 311	20,0	6,47	14,7	938	PODDASZE
312	Pokój 312	20,0	11,51	26,1	819	PODDASZE
313	Pokój 313	20,0	10,94	24,8	795	PODDASZE
314	Pokój 314	20,0	14,00	31,8	1049	PODDASZE
315	Kuchnia el. z oknem >3 315	20,0	15,95	36,2	1162	PODDASZE
316	Korytarz 316	20,0	5,84	13,3	124	PODDASZE
317	Łazienka bez okna 317	24,0	5,49	12,5	441	PODDASZE
318	Garderoba bez okna 318	20,0	4,34	9,8	133	PODDASZE
319	Korytarz 319	20,0	6,35	14,4	136	PODDASZE
320	Korytarz 320	20,0	9,98	22,7	291	PODDASZE
321	Korytarz 321	20,0	18,00	40,9	1119	PODDASZE
322	Łazienka bez okna 322	24,0	4,89	11,1	392	PODDASZE
323	Łazienka bez okna 323	24,0	2,47	5,6	231	PODDASZE

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń


Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$	A	V	Φ_{HL}	Kondygnacja
		°C	m ²	m ³	W	
324	Kuchnia el. bez okna 324	20,0	5,41	12,3	133	PODDASZE
325	Kuchnia el. z oknem >3 325	20,0	3,97	9,0	358	PODDASZE
326	Pokój 326	20,0	18,65	42,3	1237	PODDASZE
327	Pokój 327	20,0	24,51	55,6	2048	PODDASZE
328	Pokój 328	20,0	15,86	36,0	948	PODDASZE
329	Pokój 329	20,0	8,39	19,0	1003	PODDASZE
330	Pokój 330	20,0	13,54	30,7	951	PODDASZE
331	Pom. pomocnicze bez okna 331	20,0	2,83	6,4	40	PODDASZE
332	Pom. pomocnicze bez okna 332	20,0	6,67	15,1	102	PODDASZE
333	Pokój 333	-16,3	341,61	240,6	0	PODDASZE

Wyniki - Zestawienie grup pomieszczeń

Symbol	Opis	θ_{int}	A_u	PUM	PUU	V_h	Φ_{HL}
		°C	m ²	m ²	m ²	m ³	W
PAR	Grupa PAR	20,0	189,40	0,00	189,40	909,0	31062
PIĘ	Grupa PIĘ	20,0	257,79	0,00	257,79	878,4	31509
PIW	Grupa PIW	20,0	77,53	0,00	77,53	769,5	13889
PODD-KORYTARZ	Grupa PODD-KORYTARZ	20,0	0,00	0,00	0,00	83,4	1595
PODD-NIEOGRZEWANE	Grupa PODD-NIEOGRZEWANE		341,61	0,00	341,61		0
POD-MIESZKANIA	Grupa POD-MIESZKANIA	20,3	202,23	0,00	202,23	581,7	17650







Temat:	Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu	Skala:	1:200
Adres:	Targowa1B,34-470CzarnyDunajec	Nr rysunku:	02
Przedmiot rysunku:	Rzut parteru		

110
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sala lekcyjna

105
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
WC

104
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
WC

111
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sala lekcyjna

113
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pom. pomocnicze bez okna

112
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pom. pomocnicze bez okna

115
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pom. pomocnicze z oknem

114
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pom. pomocnicze bez okna

108
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Biuro

101
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korytarz


106
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
WC

102
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korytarz

109
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Biuro

107
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
WC

103
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korytarz



Temat: Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu	Skala: 1:200
Adres: Targowa1B,34-470CzarnyDunajec	Nr rysunku: 03
Przedmiot rysunku: Rzut I piętra	

204
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sala lekcyjna

211
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
WC

210
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
WC

203
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sala lekcyjna

213
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pom. pomocnicze bez okna

212
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Pom. pomocnicze bez okna

201
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korytarz

202
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Korytarz


205
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sala lekcyjna

206
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Biuro

207
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Biuro

208
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Biuro

209
 $\theta_{int,H} 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Kuchnia el. z oknem >3



Temat:	Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu	Skala:	1:200
Adres:	Targowa1B,34-470CzarnyDunajec	Nr rysunku:	04
Przedmiot rysunku:	Rzut poddasza		

