

Istniejacy przyłącz zdemontować, zabudować hak płytkowy na budynku obok OSP. Zabudować skrzynię pomiarową z wyłącznikiem p/poż na budynku obok. Wykonać zasilanie istniejącym AsXSn 4*16mm2, bez skracania przewodu.
Wykonać tymczasowy wlz przewodem H07RN-F 5*10mm2 n.u do istniejącej rozdzielnicy straży. Całość prac wykonać pod nadzorem Rejonu Dystrybucji w Nowym Targu

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH MGR INŻ. LESZEK KOWALKIEWICZ
34-470 Czarny Dunajec ul. Mościckiego 8/8 tel. / 0-18/2657276
Nr Upr. UAN.I–8340–121/86 Zaświadczenie MAP/IE/0136/01

Inwestor Adres	OSP Piekielnik i Spółka Zagospodarowania Wspólnoty Urbanalnej 34-472 Piekielnik
Obiekt Adres	Przebudowa przyłacza do budynku OSP Piekielnik dz. nr ewid. 4791/3;4791/5;4791/7;4791/8;4791/9;4792/3;4792/5;4792/6
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek	Przyłącz- instalacje elektryczne
Skala	
Data	01.2009
Nr rys.	1